



**Empresa de Proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura,
ATRIO**
Calle 11, No.156, entre K y L, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: 830-1283, 830-0974. Dirección electrónica: atrio@atrio.cult.cu

OBRA: Facultad de Arte Teatral

PROYECTISTA: Empresa de Proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura.

INVERSIONSITA:

TIPO DE INVERSION: Remodelación.

OBJETIVO: Revisión de la Documentación enviada.

ESPECIALIDAD: Hidrosanitaria.

FECHA: 22 de junio de 2023.

1. INFORMACIÓN SOLICITADA

Aunque ya se había entregado los datos fundamentales de la bomba, enviamos en este documento el completamiento de la Información solicitada.

- Fluido a bombear - Agua
- Servicio - Consumo Social (Acueducto)
- Caudal – 1.9 l/s ó 8.4 m³/h
- Presión min – 25 m.c.a
- Temperatura - mayor de 15 °C y menor de 40 °C.
- Potencia – 1.2 HP

Proyectista Hidráulico
Ing. María de los Angeles Taylor